



**Megjegyzés:**  
A tervezés alapja: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ [2022]  
Mértékadó kockázati osztály:  
A tűzvédelmi tervrajzok az építésztervek alapján készültek.

	Általában tűzfal vagy a legmagasabb perc értékkel rendelkező falszerkezet
	Általában tűzgátló fal vagy tűzgátló válaszfal
	Általában tűzgátló ajtó és nyílászáró
	Hő- és füstelvezetés színe (pl.: homlokzati sávok)
	Hő- és füstelvezetéssel ellátott tér
	Biztonsági világítás
	Tűzoltó készülék, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
	Fali tűzcsap, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan Fali tűzcsap 30 m-es tömlőfektetése
	Menekülési útirányjelző 2,1-3,0 m magasan
	Menekülési irány
	Kiürítési útvonal 1. szakasz
	Kiürítési útvonal 2. szakasz
	Friss levegő utánpótlás
	Hő- és füstelvezetés
	Hő- és füstelvezető indító 1,5 m magasan, utánvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
	Tűzeseti főkapcsoló és utánvilágító jelölése
	Tűzjelző kézi jelzőadója
	Tűzjelző központ és utánvilágító jelölése
	Gáz főelzáró és utánvilágító jelölése
	Napelemes rendszerre figyelmeztető jelzés (a bejáratnál elhelyezve)

Megnevezés:	Társasházak engedélyezési tervdokumentációja
Létesítmény helye:	Mórahalom, Kossuth L. park 462/8. hrsz.
Miskolczi László Építész tűzvédelmi szakértő I-132/2023	
Tűzvédelmi munkatársak: Dani Gyula Mészáros Adrienn	
Rajz megnevezés:	III. ütem Homlokzatok II.
Méretarány:	1:100
2024. 03. 25.	T-12