


Megnevezés:
A tervezés sávjai: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ (2022)
Miskolci közoktatási központi
A tűzvédelmi tervrajzok az építésztervek alapján készültek.

- Általában tűzfal vagy a legmagasabb perccel rendelkező falazatot
- Általában tűzgátló fal vagy tűzgátló válaszfal
- Általában tűzgátló ajtó
- Hőszigetelés színe (pl.: homlokzati sávok)
- Hő- és füstelvezetéssel ellátott tér
- Biztonsági világítás
- Tűzoltó készülék, utárvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
- Fali tűzcsap, utárvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
- Fali tűzcsap 30 m-es tömörfestése
- Menekülési utárvilágító 2,1-3,0 m magasan
- Menekülési irány
- Kiürítési utóvonal 1. szaksz
- Kiürítési utóvonal 2. szaksz
- Friss levegő utárvilágító
- Hő- és füstelvezetés
- Hő- és füstelvezető indító 1,5 m magasan
- utárvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
- Tűzvesztési fókuszok és utárvilágító jelölése
- Tűzoltó központi jelölése
- Tűzoltó központi és utárvilágító jelölése
- Gáz fővezető és utárvilágító jelölése
- Napelemes rendszerre figyelmeztető jelzés (a bejáratnál elhelyezve)

III. ÜTEM TÁRSASHÁZ

I. ÜTEM TÁRSASHÁZ

II: ÜTEM TÁRSASHÁZ



- POROTHERM 30 KLIMA FALAZAT
- SEKA IM FALAZAT
- POROTHERM 10 N+H FALAZAT
- EPS HŐSZIGETELÉS
- VASBETON SZERKEZET
- O1 Feszítés
- Oletelés
- Mészvakolat
- Porotherm 30 K falazat
- EPS grafit hőszigetelés
- Dryvit vakolat
- Nemesvakolat
- 2 rg
- 2 rg
- 1 cm
- 30 cm
- 10 cm
- 0,5 cm
- 0,5 cm

Megnevezés:	Társasházak engedélyezési tervdokumentációja
Létesítmény helye:	Mórahalom, Kossuth L. park 462/8. hrsz.
Miskolczi László Építész tűzvédelmi szakértő I-132/2023	
Tűzvédelmi munkatársak: Dani Gyula Mészáros Adrienn	
Rajz megnevezés:	Földszinti alaprajz
Méretarány:	1:100
2024. 03. 25.	T-02