


Megnevezés:
A tervezés sávjai: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ (2022)
Működési közzététel napja:
A tűzvédelmi tervrajzok az építésztervek alapján készültek.

- Általában tűzfal vagy a legmagasabb perzsnálrendelkezés falazatát
- Általában tűzgátló fal vagy tűzgátló válaszfal
- Általában tűzgátló ajtó vagy tűzgátló ajtó
- Hőszigetelési színe (pl.: homlokzati sávok)
- Hő- és füstelvezetési ellátott tér
- Biztonsági világítás
- Tűzoltó készülék, utárvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
- Fali tűzcsap, utárvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
- Fali tűzcsap 30 m-es tömítéskészlete
- Menekülési utárvilágító 2,1-3,0 m magasan
- Menekülési irány
- Kiürítési utóvonal 1. szaksz
- Kiürítési utóvonal 2. szaksz
- Friss levegő utárvilágító
- Hő- és füstelvezetés
- Hő- és füstelvezető indító 1,5 m magasan, utárvilágító jelölése 1,8-2,5 m magasan
- Tűzvesztési fókuszok és utárvilágító jelölése
- Tűzjelző közeli jelzőszoba
- Tűzjelző központ és utárvilágító jelölése
- Gáz fővezető és utárvilágító jelölése
- Napelemes rendszerre figyelmeztető jelzés (a bejáratnál elhelyezve)

III. ÜTEM TÁRSASHÁZ

I. ÜTEM TÁRSASHÁZ

II: ÜTEM TÁRSASHÁZ



Megnevezés:	Társasházak engedélyezési tervdokumentációja
Létesítmény helye:	Mórahalom, Kossuth L. park 462/8. hrsz.
Miskolczi László Építész tűzvédelmi szakértő I-132/2023	
Tűzvédelmi munkatársak: Dani Gyula Mészáros Adrienn	
Rajz megnevezés:	1. Emeleti alaprajz
Méretarány:	1:100
2024. 03. 25.	T-03